

«СОГЛАСОВАНО»

Главный инженер ООО «Феррум»

С.И. Дрёмов

(подпись)

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО «Феррум»

С.И. Шалимов

(подпись)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту котлов (замена газогорелочных устройств) КСУВ 150 (зав. № 91), КСУВ 100 (зав. № 1016) ООО «Феррум».

1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ

1.1	Наименование работ	Выполнить замену на аналогичные газогорелочные устройства ГИП 150, ГИП 100 на котлах.
1.2	Основание для производства работ	Договор
1.3	Срок выполнения работ	Необходимо указать в коммерческом предложении минимальный срок выполнения работ.

2. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ

2.1	Основные требования к Исполнителю работ	Исполнитель обеспечивает привлечение к оказанию услуг рабочего персонала, имеющего гражданство Российской Федерации. До начала оказания услуг по договору Исполнитель обязан предоставить Заказчику список привлекаемого персонала, аттестованного согласно должностным обязанностям в области промышленной безопасности, охраны труда (копии действующих удостоверений). Технические средства, оборудование, хозяйственный инвентарь и прочие расходные материалы используемые при оказании услуги предоставляются Исполнителем.
2.2.	Организация и технология проведения работ	Заказчик предоставляет котлы для выполнения работ по замене газогорелочных устройств. Проводит мероприятия по отключению газопровода и осуществляет слив воды с системы отопления. Исполнитель самостоятельно выполняет: - закупку газогорелочных устройств; - демонтаж старых газогорелочных устройств с котлов; - монтаж новых газогорелочных устройств в котлы; - настройку средств автоматики технологических защит и регулирование процессов сжигания газа; - режимную наладку котлов с оформлением режимных карт.
2.3.	Требования к качеству и приемке работ	Выполненные работы принимаются Заказчиком при соответствии всех требований ТЗ. Выполняемые работы по капитальному ремонту котлов (замена газогорелочных устройств) должны проводиться в соответствии с требованиями правил промышленной безопасности, экологических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.
2.4	Требования к объёму выполняемых работ	2.4.1 Выполнение работ должно соответствовать требованиям установленным: - требования ГОСТ Р 58095.4-2021 «Системы газораспределительные. Требования к сетям газопотребления. Часть 4. Эксплуатация.»; - постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 03.02.2025) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» 2.4.2 Исполнитель несет ответственность за сохранность газоиспользующего оборудования до даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ в полном объеме. 2.4.3. При нанесении материального ущерба ООО «Феррум» Исполнитель возмещает ущерб за свой счет.

Начальник сл. по ЭТЭ и ГО

Е.Ю. Юрачева